



Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Dostawa i montaż stacji do odwadniania osadów na oczyszczalni ścieków w Tomaszowie Bolesławieckim” nr sprawy: ZS.271/3/2017

MODYFIKACJA

SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

1. W SIWZ:

a) XII. Miejsce i termin składania ofert

1. **Oferty należy składać do dnia: 23.10.2017 o godz. 9:00**

w siedzibie zamawiającego

Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Lubkowie Sp. z o.o.

Lubków 63

59-720 Raciborowice

Pokój nr 6

2. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. Zmiana, jak i wycofanie oferty, wymagają zachowania formy pisemnej.

3. **Oferty zostaną otwarte dnia: 23.10.2017 o godz. 9:15**

w siedzibie zamawiającego

Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

Lubków 63

59-720 Raciborowice

Pokój nr 2

b) XI. Opis sposobu przygotowania oferty

pkt. 3 Sposób zaadresowania oferty:

2) Koperta / opakowanie zawierające ofertę winno być zaadresowane do zamawiającego na adres podany w punkcie 1 niniejszej specyfikacji i opatrzone nazwą, dokładnym adresem wykonawcy oraz oznaczone w sposób następujący:

"Oferta – Dostawa i montaż stacji do odwadniania osadów na oczyszczalni ścieków
w Tomaszowie Bolesławieckim" Nr sprawy: ZS.271/3/2017

nie otwierać przed 23.10.2017, godz. 9:15"

c) W załączniku nr 7 do SIWZ – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

1) Wirówka do odwadniania osadów – 1 szt:

✓ Specyfikacja wirówki:

2) Współczynnik L/D - 4:2 (o ile wymiary posiadanego do dyspozycji pomieszczenia na montaż całej stacji, pozwolą na swobodny montaż urządzenia z pozostawieniem miejsca niezbędnego dla jego demontażu, konserwacji i swobodnych przejść technicznych)

3) Obroty bębna - nie mniejsze niż 4 200 obr/min

4) Wielokrotność g - nie mniejsza 3 549

5) Waga - nie cięższa niż 2300 kg

POWYŻSZA MODYFIKACJA STANOWI INTEGRALNĄ CZĘŚĆ SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA I JEST WIĄŻĄCA DLA OFERENTÓW.

PREZES ZARZĄDU


mgr inż. Anna Rościszewska