



Lubków, dnia 18.10.2017 r.

**III Pytania i odpowiedzi do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
„Dostawa i montaż stacji do odwadniania osadów ściekowych na oczyszczalni ścieków
w Tomaszowie Bolesławieckim”
Nr sprawy: ZS.271/3/2017**

PYTANIE NR 1. W związku z ogłoszeniem postępowania ZS.271/3/2017 prosimy o odpowiedź na pytanie: W zakresie zamówienia nie ma pompy nadawy osadu na wirówkę, prosimy o podanie parametrów istniejącej pompy (także typ, producent) która będzie kierować osad na wirówkę.

ODPOWIEDŹ DO PYTANIE NR 1. Zamawiający dysponuje pompą rotacyjną firmy BOERGER typ PL100 o wydajności 8-15 m³/h.

Z poważaniem

PREZES ZARZĄDU

mgr inż. Anna Rościszewska